水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果

検査機関：双葉地方水道企業団　小山浄水場

1．水道

■広野町：小滝平浄水場(浅見川左岸)　(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ﾖｳ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137
2021/11/1	8:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/2	8:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/3	8:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/4	8:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/5	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/6	8:25	不検出	不検出	不検出
2021/11/7	8:25	不検出	不検出	不検出
2021/11/8	9:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/9	8:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/10	8:35	不検出	不検出	不検出
2021/11/11	8:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/12	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/13	8:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/14	8:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/15	8:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/16	8:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/17	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/18	8:45	不検出	不検出	不検出
2021/11/19	8:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/20	8:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/21	8:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/22	8:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/23	8:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/24	9:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/25	8:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/26	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/27	8:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/28	8:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/29	8:15	不検出	不検出	不検出
2021/11/30	8:40	不検出	不検出	不検出

■楢葉町：小山浄水場(木戸川)　(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ﾖｳ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137
2021/11/1	11:35	不検出	不検出	不検出
2021/11/2	10:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/3	11:00	不検出	不検出	不検出

2021/11/4	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/5	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/6	10:45	不検出	不検出	不検出
2021/11/7	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/8	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/9	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/10	11:15	不検出	不検出	不検出
2021/11/11	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/12	11:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/13	10:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/14	10:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/15	11:25	不検出	不検出	不検出
2021/11/16	11:15	不検出	不検出	不検出
2021/11/17	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/18	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/19	10:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/20	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/21	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/22	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/23	11:05	不検出	不検出	不検出
2021/11/24	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/25	11:35	不検出	不検出	不検出
2021/11/26	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/27	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/28	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/29	10:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/30	11:05	不検出	不検出	不検出

■楢葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源)　(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ﾖｳ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137
2021/11/1	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/2	10:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/3	10:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/4	10:45	不検出	不検出	不検出
2021/11/5	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/6	10:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/7	10:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/8	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/9	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/10	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/11	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/12	11:30	不検出	不検出	不検出

2021/11/13	10:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/14	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/15	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/16	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/17	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/18	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/19	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/11/20	10:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/21	10:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/22	10:45	不検出	不検出	不検出
2021/11/23	10:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/24	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/25	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/26	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/27	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/28	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/29	10:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/30	10:55	不検出	不検出	不検出

■富岡町：関根浄水場(富岡川)　(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ﾖｳ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137
2021/11/1	10:15	不検出	不検出	不検出
2021/11/2	9:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/3	9:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/4	9:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/5	10:15	不検出	不検出	不検出
2021/11/6	9:45	不検出	不検出	不検出
2021/11/7	9:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/8	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/9	10:05	不検出	不検出	不検出
2021/11/10	9:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/11	10:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/12	10:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/13	9:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/14	9:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/15	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/16	10:05	不検出	不検出	不検出
2021/11/17	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/18	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/19	9:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/20	9:30	不検出	不検出	不検出
2021/11/21	9:50	不検出	不検出	不検出

2021/11/22	10:05	不検出	不検出	不検出
2021/11/23	9:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/24	10:05	不検出	不検出	不検出
2021/11/25	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/26	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/11/27	9:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/28	9:50	不検出	不検出	不検出
2021/11/29	9:40	不検出	不検出	不検出
2021/11/30	9:55	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、11月30日時点で放射性物質は不検出です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値（1Bq/kg）未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値　（単位:Bq/kg）

	ﾖｳ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137
食品衛生法の規定に基づく新たな基準による目標値	－	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

２．工業用水道

■小山浄水場（木戸川）　（単位:Bq/kg）

採水年月日	採水時間	ﾖｳ素131	ｾｼｳﾑ134	ｾｼｳﾑ137
2021/11/7	10:55	不検出	不検出	不検出
2021/11/14	10:35	不検出	不検出	不検出
2021/11/21	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/11/28	11:05	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

11月28日時点で放射性物質は不検出です。