

水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果

検査機関：双葉地方水道企業団 小山浄水場

1. 水道

■ 広野町：小滝平浄水場（浅見川左岸） (単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2021/3/1	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/2	9:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/3	8:45	不検出	不検出	不検出
2021/3/4	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/5	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/6	8:45	不検出	不検出	不検出
2021/3/7	8:25	不検出	不検出	不検出
2021/3/8	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/9	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/10	9:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/11	8:45	不検出	不検出	不検出
2021/3/12	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/13	8:45	不検出	不検出	不検出
2021/3/14	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/15	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/16	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/17	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/18	9:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/19	8:45	不検出	不検出	不検出
2021/3/20	8:40	不検出	不検出	不検出
2021/3/21	8:40	不検出	不検出	不検出
2021/3/22	9:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/23	8:55	不検出	不検出	不検出
2021/3/24	8:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/25	8:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/26	9:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/27	8:35	不検出	不検出	不検出
2021/3/28	8:40	不検出	不検出	不検出

■ 檜葉町：小山浄水場（木戸川） (単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2021/3/1	11:35	不検出	不検出	不検出
2021/3/2	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/3	11:05	不検出	不検出	不検出

2021/3/4	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/5	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/6	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/7	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/8	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/9	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/10	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/11	10:55	不検出	不検出	不検出
2021/3/12	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/13	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/14	11:40	不検出	不検出	不検出
2021/3/15	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/16	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/17	11:35	不検出	不検出	不検出
2021/3/18	11:35	不検出	不検出	不検出
2021/3/19	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/20	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/21	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/22	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/23	11:25	不検出	不検出	不検出
2021/3/24	11:40	不検出	不検出	不検出
2021/3/25	11:25	不検出	不検出	不検出
2021/3/26	11:40	不検出	不検出	不検出
2021/3/27	10:35	不検出	不検出	不検出
2021/3/28	11:00	不検出	不検出	不検出

■ 檜葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源) (単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2021/3/1	11:25	不検出	不検出	不検出
2021/3/2	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/3	10:45	不検出	不検出	不検出
2021/3/4	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/5	11:15	不検出	不検出	不検出
2021/3/6	11:15	不検出	不検出	不検出
2021/3/7	10:40	不検出	不検出	不検出
2021/3/8	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/9	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/10	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/11	10:35	不検出	不検出	不検出
2021/3/12	11:20	不検出	不検出	不検出

2021/3/13	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/14	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/15	11:15	不検出	不検出	不検出
2021/3/16	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/17	11:15	不検出	不検出	不検出
2021/3/18	11:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/19	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/20	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/21	10:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/22	11:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/23	11:15	不検出	不検出	不検出
2021/3/24	11:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/25	11:05	不検出	不検出	不検出
2021/3/26	11:30	不検出	不検出	不検出
2021/3/27	16:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/28	10:50	不検出	不検出	不検出

■富岡町：関根浄水場(富岡川)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2021/3/1	10:25	不検出	不検出	不検出
2021/3/2	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/3	10:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/4	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/5	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/6	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/7	9:40	不検出	不検出	不検出
2021/3/8	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/9	10:15	不検出	不検出	不検出
2021/3/10	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/11	9:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/12	10:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/13	10:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/14	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/15	10:15	不検出	不検出	不検出
2021/3/16	10:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/17	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/18	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/19	10:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/20	9:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/21	10:00	不検出	不検出	不検出

2021/3/22	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/23	10:20	不検出	不検出	不検出
2021/3/24	10:10	不検出	不検出	不検出
2021/3/25	10:00	不検出	不検出	不検出
2021/3/26	10:15	不検出	不検出	不検出
2021/3/27	9:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/28	9:50	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、3月28日時点で放射性物質は**不検出**です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値(1Bq/kg)未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値

(単位:Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく 新たな基準による目標値	-	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

2. 工業用水道

■小山浄水場(木戸川)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2021/3/7	10:55	不検出	不検出	不検出
2021/3/14	11:50	不検出	不検出	不検出
2021/3/21	11:05	不検出	不検出	不検出
2021/3/28	11:10	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

3月28日時点で放射性物質は**不検出**です。