

水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果

検査機関：双葉地方水道企業団 小山浄水場

1. 水道

■広野町：小滝平浄水場(浅見川左岸)

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/6/1	8:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/2	9:05	不検出	不検出	不検出
2024/6/3	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/4	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/5	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/6	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/7	8:55	不検出	不検出	不検出
2024/6/8	9:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/9	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/10	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/11	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/12	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/13	8:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/14	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/15	8:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/16	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/17	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/18	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/19	8:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/20	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/21	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/22	8:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/23	8:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/24	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/25	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/26	8:55	不検出	不検出	不検出
2024/6/27	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/28	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/29	8:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/30	8:30	不検出	不検出	不検出

■檜葉町：小山浄水場(木戸川)

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/6/1	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/2	11:35	不検出	不検出	不検出
2024/6/3	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/4	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/6/5	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/6	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/7	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/8	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/9	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/10	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/6/11	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/12	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/13	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/14	11:45	不検出	不検出	不検出

2024/6/15	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/16	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/17	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/18	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/19	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/20	12:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/21	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/22	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/23	10:45	不検出	不検出	不検出
2024/6/24	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/6/25	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/26	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/27	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/28	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/29	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/30	11:05	不検出	不検出	不検出

■**檜葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源)**

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/6/1	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/2	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/6/3	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/4	11:15	不検出	不検出	不検出
2024/6/5	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/6	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/7	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/6/8	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/9	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/10	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/11	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/12	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/13	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/14	11:35	不検出	不検出	不検出
2024/6/15	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/16	11:15	不検出	不検出	不検出
2024/6/17	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/18	11:15	不検出	不検出	不検出
2024/6/19	10:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/20	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/21	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/22	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/23	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/24	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/25	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/26	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/27	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/28	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/29	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/30	10:55	不検出	不検出	不検出

■**富岡町：関根浄水場(富岡川)**

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/6/1	9:50	不検出	不検出	不検出

2024/6/2	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/3	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/4	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/5	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/6	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/7	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/6/8	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/9	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/10	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/11	10:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/12	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/13	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/14	10:35	不検出	不検出	不検出
2024/6/15	9:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/16	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/17	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/18	10:15	不検出	不検出	不検出
2024/6/19	9:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/20	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/6/21	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/22	10:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/23	9:35	不検出	不検出	不検出
2024/6/24	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/25	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/26	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/27	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/6/28	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/6/29	10:00	不検出	不検出	不検出
2024/6/30	9:55	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、6月30日時点で放射性物質は**不検出**です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値(1Bq/kg)未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値

(単位:Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく 新たな基準による目標値	-	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

2. 工業用水道

■小山浄水場(木戸川)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/6/2	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/6/9	11:35	不検出	不検出	不検出
2024/6/16	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/6/23	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/6/30	11:10	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

6月30日時点で放射性物質は**不検出**です。