

水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果

検査機関：双葉地方水道企業団 小山浄水場

1. 水道

■広野町：小滝平浄水場(浅見川左岸)

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/9/1	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/2	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/3	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/4	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/5	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/6	8:55	不検出	不検出	不検出
2024/9/7	8:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/8	9:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/9	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/10	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/11	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/12	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/13	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/14	8:35	不検出	不検出	不検出
2024/9/15	9:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/16	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/17	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/18	8:55	不検出	不検出	不検出
2024/9/19	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/20	9:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/21	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/22	8:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/23	8:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/24	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/25	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/26	8:55	不検出	不検出	不検出
2024/9/27	8:55	不検出	不検出	不検出
2024/9/28	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/29	9:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/30	8:55	不検出	不検出	不検出

■檜葉町：小山浄水場(木戸川)

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/9/1	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/2	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/9/3	11:35	不検出	不検出	不検出
2024/9/4	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/5	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/9/6	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/7	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/8	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/9	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/10	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/11	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/12	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/9/13	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/14	11:10	不検出	不検出	不検出

2024/9/15	9:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/16	12:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/17	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/18	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/9/19	11:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/20	12:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/21	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/22	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/23	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/24	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/25	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/26	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/9/27	11:35	不検出	不検出	不検出
2024/9/28	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/29	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/30	11:30	不検出	不検出	不検出

■**檜葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源)** (単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/9/1	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/2	11:35	不検出	不検出	不検出
2024/9/3	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/4	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/5	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/6	11:15	不検出	不検出	不検出
2024/9/7	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/8	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/9	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/10	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/11	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/12	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/9/13	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/14	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/15	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/16	12:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/17	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/18	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/9/19	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/9/20	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/9/21	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/22	10:55	不検出	不検出	不検出
2024/9/23	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/24	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/25	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/26	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/9/27	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/28	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/29	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/30	11:15	不検出	不検出	不検出

■**富岡町：関根浄水場(富岡川)** (単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/9/1	10:20	不検出	不検出	不検出

2024/9/2	10:35	不検出	不検出	不検出
2024/9/3	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/4	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/5	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/9/6	10:15	不検出	不検出	不検出
2024/9/7	10:00	不検出	不検出	不検出
2024/9/8	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/9	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/10	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/11	10:15	不検出	不検出	不検出
2024/9/12	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/13	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/14	9:55	不検出	不検出	不検出
2024/9/15	7:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/16	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/17	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/18	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/9/19	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/9/20	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/21	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/9/22	9:55	不検出	不検出	不検出
2024/9/23	9:40	不検出	不検出	不検出
2024/9/24	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/25	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/26	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/9/27	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/28	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/29	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/9/30	10:25	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、9月30日時点で放射性物質は**不検出**です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値 (1Bq/kg) 未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値

(単位:Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく 新たな基準による目標値	-	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

2. 工業用水道

■小山浄水場(木戸川)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/9/1	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/8	11:50	不検出	不検出	不検出
2024/9/15	9:30	不検出	不検出	不検出
2024/9/22	11:15	不検出	不検出	不検出
2024/9/29	11:45	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

9月29日時点で放射性物質は**不検出**です。